ООО «КАЗАНСКИЕ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 079-25/2
Выдано ФБУ «ЦСМ Татарстан» 30.01.2026г.
420105, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Магистральная, д. 66, тел (843) 258-58-45

ПАСПОРТ

№ 657 03.09.2026 г.

1. Наименование материала: ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ
2. Наименование изготовителя: ООО «РечСтройМатериалы»
3. Наименование потребителя: ООО «Родос»
4. Пункт погрузки: Месторождение «Камский»
5. Количество отгруженного материала:
6. Дополнительные сведения: т/х ОТА-920, баржа 7686

Показатель	Требования ГОСТ 8736-2025	Фактические значения показателя
Естественная влажность, %	–	2,50
Содержание зерен крупностью свыше10 мм, % по массе	не более 5	0,05
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе	не более 15	11,80
Содержание зерен крупностью свыше 0,63 мм, % по массе	45 – 65	60,20
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	не более 15	2,10
Модуль крупности песка	2,5 – 3,0	3,0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе в том числе глины в комках, % по массе	не более 3 не более 0,5	0,50 отсутствие
Насыпная плотность, кг/м^3	–	1740
Истинная плотность, г/см^3	2,0 – 3,2	2,6
Наличие засоряющих примесей	не допускается	отсутствие
*Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	22,02

Заключение: Песок обогащенный крупный, II класса, соответствует требованиям ГОСТ 8736-2025 по указанным параметрам.

Показатели, обозначенные *, определены в сторонней лаборатории.

Заведующий лабораторией качества НСМ К. Е. Казаченко

ОБРАЗЕЦ